



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kode Pos 57126 Telp. (0271) 634634,
Faximile (0271) 637 412, Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
Nomor : 188.4/ 6193 /2016

TENTANG

STANDAR KELEMBAPAN SUHU RUANGAN DAN TEKANAN UDARA
RSUD Dr. MOEWARDI

DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pelayanan yang professional, telah perlu adanya Standar Kelembapan Suhu Ruangan dan Tekanan Udara RSUD Dr. Moewardi;
- b. bahwa Standar Kelembapan Suhu Ruangan dan Tekanan Udara RSUD Dr. Moewardi, diterbitkan untuk penerapannya di RSUD Dr. Moewardi;
- c. bahwa berdasarkan diktum (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan Standar Kelembapan Suhu Ruangan dan Tekanan Udara RSUD Dr. Moewardi dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 290/Menkes/Per/III/2007 tentang Pesetujuan Tindakan Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 039/Menkes/SK/II/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah;
15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/086/2015 tanggal 31 Januari 2015 tentang Pengangkatan/Penunjukkan Endang Agustinar, dr., M.Kes Dalam Jabatan Struktural Eselon II Sebagai Direktur RSUD Dr. Moewardi Surakarta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

DOKUMEN MASTER

08 MAR 2016 KODE :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **STANDAR KELEMBAPAN SUHU RUANGAN DAN TEKANAN UDARA RSUD Dr. MOEWARDI**
- PERTAMA** : Standar Kelembapan Suhu Ruangan dan Tekanan Udara RSUD Dr. Moewardi sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Kelembapan Suhu Ruangan dan Tekanan Udara RSUD Dr. Moewardi sebagai acuan dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan di RSUD Dr. Moewardi.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Tanggal 08 Maret 2016

**DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH,**



ENDANG AGUSTINAR

Lampiran : Keputusan Direktur
RSUD Dr. Moewardi
Nomor : 188.4/ 0193 /2016
Tanggal : 08 Maret 2016

**STANDAR KELEMBAPAN SUHU RUANGAN DAN TEKANAN UDARA
RSUD Dr. MOEWARDI**

No	Ruang atau Unit	Suhu (°C)	kelembaban(%)	Tekanan
1	Operasi	19 – 24	45 -60	Positif
2	Bersalin	24 - 26	45 -60	Positif
3	Pemulihan/perawatan	22 – 24	45 -60	seimbang
4	Observasi bayi	21 – 24	45 -60	Seimbang
5	Perawatan bayi	22 -26	35 - 60	seimbang
6	Perawatan prematur	24 – 26	35 – 60	Positif
7	ICU	22 - 23	35 – 60	Positif
8	Jenazah/Autopsi	21 – 24	--	Negatif
9	Penginderaan media	19 – 24	45 - 60	Seimbang
10	Laboratorium	22 - 26	35 - 60	Negatif
11	Radiologi	22 - 26	45 - 60	Seimbang
12	Sterilisasi	22 – 30	35 - 60	Negatif
13	Dapur	22 – 30	35 - 60	Seimbang
14	Gawat darurat	19 – 24	45 - 60	Positif
15	Administrasi, Pertemuan	21 - 26	--	Seimbang
16	Ruang Luka Bakar	24 - 26	35 - 60	Positif

DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH,


ENDANG AGUSTINAR